

Enrico Ercolani
Einwohnerrat FDP
Dattenmattstrasse 16b
6010 Kriens

Gemeindekanzlei
Schmid Rolf
Einwohnerratspräsident
Postfach
6011 Kriens

Kriens, 2. Oktober 2017

Dringliche Interpellation

Schappe Süd fachlich falsch verlegte Isolationen

Sehr geehrter Herr Ratspräsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Bei meinem Baustellenbesuch stellte ich fest, dass im Untergeschoss teilweise nicht die in der Ausschreibung beschriebene Isolation verlegt wurde! Anstelle von Schaumglas verarbeitete man extrudierte Isolationsplatten. Dies ist eine klare Verschlechterung der Qualität und sollte auch dementsprechend weniger kosten.

Leider wurden die billigeren Platten auch falsch geklebt. Statt des zwingend notwendigen buttering floating Verfahrens, sind die Platten Fach inkompetent mit jeder Menge von Luftzwischenräumen, geklebt worden! Diesen Mangel habe ich gemeldet und verlangt, dass alle Platten wieder entfernt werden müssen um sie dann im buttering floating Verfahren neu zu verlegen sind!

Nun habe ich festgestellt, dass anstelle dieser Arbeiten die bestehende Isolation nachgebessert wurde. Sehr schlecht haftende Platten wurden nachgeklebt. Neu ist als Notlösung eine randverklebte Dampfsperre montiert worden. Dieses System kann funktionieren, wenn die Dampfsperre einwandfrei verlegt ist.

Fragen

1. Wer hat entschieden, dass anstelle von Schaumglas extrudierte Platten verlegt werden!
2. Warum hat man sich für extrudierte Platten entschieden?
3. Nachtragspreise sollten immer die gleiche Kalkulationsgrundlage haben wie die Preise in der Offerte! Hat ein Fachexperte den Preis der Ausführung mit extrudierten Platten im Vergleich mit den offerierten Schaumglasplatten verglichen?
4. Die Dampfsperre musste montiert werden, weil die Isolation falsch geklebt wurde. Es ist ein eindeutiger Fehler des Unternehmers! Wer bezahlt diese Zusatzarbeiten?

Für die Beantwortung danke ich im Voraus bestens.

Enrico Ercolani

