

Stadt Adliswil**Stadtrat**

Zürichstrasse 12, Postfach, 8134 Adliswil, Telefon 044 711 78 01, Fax 044 711 77 14
susy.senn@adliswil.ch, www.adliswil.ch

Susy Senn

Ressortvorsteherin Sicherheit und Gesundheit

Medienmitteilung der Stadt Adliswil

Adliswil, 19. August 2016

Erhöhte Gasmesswerte im Hallenbad im Tal

Gestern Nachmittag wurden im Hallenbad im Tal erhöhte Gasmesswerte festgestellt, weshalb dieses sowie kurzzeitig auch das angrenzende Fitnesscenter aus Sicherheitsgründen vorläufig geschlossen wurden. Personen kamen keine zu Schaden.

Am frühen Nachmittag wurde im Hallenbad ein aussergewöhnlich starker Gas- und Chlorgeruch festgestellt. Die mobilen Gaswarngeräte zeigten ebenfalls erhöhte Werte an, so dass das Hallenbad aus Sicherheitsgründen sofort geschlossen wurde. Es kamen bis heute weder Badegäste noch Hallenbadpersonal zu Schaden.

Messungen durch die aufgebote Firewehr sowie von Chemiespezialisten haben erhöhte Ozon- und Chlorgaswerte ergeben, die bei einem kürzeren Aufenthalt im Hallenbad jedoch nicht gesundheitsschädlich sind. Die Badehalle wurde durch die Firewehr ausgiebig gelüftet. Aufgrund des Ergebnisses der anschliessenden Messung konnte das gesamte Gebäude wieder freigegeben werden. Das Freibad war nicht betroffen.

Mit einer Fachfirma wurde intensiv nach der Quelle der erhöhten Gasmesswerte gesucht und die Anlage einer Überprüfung unterzogen. Zwischenzeitlich wurde die Ursache der Störung gefunden und die Techniker arbeiten an der Behebung des Fehlers. Aus diesem Grund bleibt das Hallenbad heute, Freitag, 19. August 2016, den ganzen Tag geschlossen.

Zum jetzigen Zeitpunkt gehen wir davon aus, dass das Hallenbad morgen, Samstag, 20. August 2016, seinen Betrieb wieder normal aufnehmen kann. Über die Öffnungszeiten des Hallen- und Freibades können Sie sich unter www.adliswil.ch informieren.

Gerne beantwortet Susy Senn, Ressortvorsteherin, Ihre Fragen.
Telefon 079 638 29 45, E-Mail susy.senn@adliswil.ch