



Demenstation mit 13 Zimmer / 14 Betten

- immer zwei Zimmer mit gemeinsamem DU / WC
- Zimmergrößen < 17m² (Zimmerstruktur teilweise geändert) (Einhalten der kantonalen Richtlinie nicht möglich)
- Statik anpassen / Stützen verschieben
- Zimmermasse innen beachten!
- Fassade ändern / wurde noch nicht studiert
- 1 Zimmer weniger

Haus B - 4. Obergeschoss
 Machbarkeitsstudie
 Variante 5 - 22.07.2009

Bemerkungen:

- Alle Zimmer < 17m² erfüllen die kantonalen Richtlinien nicht!
- Die Zimmermasse sind alles ca. Masse, da die Wand und Schachtkonstruktionen noch nicht im Detail studiert sind.
- Die Masse der Masszellen müssen auf Gebrauchstauglichkeit geprüft werden, da der Fall mit zweiseitigem Zugang in keiner Richtlinie vorkommt.
- Die Bettstellung ist eingeschränkt, eine 90° Drehung des Bettes nicht möglich.