Schwimmer- und Sprungbecken

Tummelbecken
Q: 425 m3/h

Strömungskanal

Rutschbahnbecken
Q: 140 m3/h

Rutschbahn
Q: 60 m3/h

Planschbecken
Q: 100 m3/h

Katzen 2x

Kan.

NW

VL PLB2

LS

Vorfilterschacht 3

Kan.
Stetslauf

Kan.

Kan.
Sickerschacht

FI

AWP-SB/SpB

AW-SB/SpB

T/Cl/pH

Cl

pH

AGB

Wasseranalyse SB/SpB

AWP-TB

AW-TB

Wasseranalyse TB

PI

Pumpe Strömungskanal

AWP-RB

AW-RB

Wasseranalyse RB

AWP-PLB

AW-PLB

Wasseranalyse PLB

Zuluft über
Türschlitze oben

ins Freie

AKF

Sich-Überlauf

Alarm

LS

Auffang-
wanne

Stapel-Behälter o 355
Chlorwasser ca. 3 g/l

PVC 125

Ventilator

NW

Augendusche

Schlauch-
ventil

Pumpen
Säure Gr 1+2

Pumpe pH

Chemotainer

Kieselgurbehälter

Getriebe Rührwerk

Cl PLB Y934

Cl RB Y944

Cl TB Y924

Cl SB Y904

Cl SB Y904

PLB

RB

TB-BA

TB-BE

SB-BA

SB-BE

0-100l/h

0-200l/h

0-500l/h

PVC20

VL SB/SpB

VL PLB

VL RB

VL TB

Dosierstationen Desinfektion

DEP Des

DEP

FT

PS

VL-PLB1

VL-RB

A

PD 1

PD 2

PD 3

FA

RZ

RB PD

FP 1

FP 2

FP 3

UP 1

UP 2

RBP

G

Sicherheitsüberlauf

PT

R2

R1

R-AGB

RAK

NW

FQ

Druckluft-
verteilung

K

Vorfilterschacht 1

Ausgleichsbecken

Vakuumanschwemmfilter

Filterelemente

Getriebe Abspritzarm

Filterpumpen 1-3

Überlaufwasser-
Pumpen 1-2

Pumpe Rutschbahn

Vorfilterschacht 2

Frischwasser-
Nachspeisung

Druckluftkompressor

Filterraum-
Überwachung

Elektroschrank

Ersatz Elektroschrank und Zubehör
Pratteln in den Sandgruben FB 504

51 2012 – 101

c

Anlageschema

Format	A1
Gezeichnet	sg
Erstellungsdatum	30.08.2012
Änderungsdatum	20.02.2013

512012-101_c Anlageschema.vwx

CH-8406 Winterthur Postfach Dättnauerstr.19 052 269 26 26 info@bafilco.ch Fax 052 269 26 20 bafilco ag