

Leistungsvergleich

Projekt-Nr. PRO1017998
 Projekt Sportanlage Sandgruben
 PLZ / Ortschaft 4133 Pratteln

Basel, 10.07.2023

Spielfeld Feld A

Sanierung	Lichtberechnung	Anzahl Leuchten Stk.	Leistung W	Anschluss- Leistung W	Energie- Verbrauch Differenz %
Aktueller Zustand (*)	-	12	2'200	26'400	
Nach Sanierung	pro1017998_nebenfelder_02	4	1'506	6'024	
	pro1017998_nebenfelder_02	4	1'006	4'024	
		8		10'048	-61.9%

Spielfeld Feld B

Sanierung	Lichtberechnung	Anzahl Leuchten Stk.	Leistung W	Anschluss- Leistung W	Energie- Verbrauch Differenz %
Aktueller Zustand (*)	-	8	2'200	17'600	
Nach Sanierung	pro1017998_nebenfelder_02	4	1'506	6'024	
	pro1017998_nebenfelder_02	4	1'006	4'024	
		8		10'048	-42.9%

Spielfeld Feld C

Sanierung	Lichtberechnung	Anzahl Leuchten Stk.	Leistung W	Anschluss- Leistung W	Energie- Verbrauch Differenz %
Aktueller Zustand (*)	-	8	2'200	17'600	
Nach Sanierung	pro1017998_nebenfelder_02	4	1'506	6'024	
	pro1017998_nebenfelder_02	4	1'006	4'024	
		8		10'048	-42.9%

Spielfeld Hartplatz

Sanierung	Lichtberechnung	Anzahl Leuchten Stk.	Leistung W	Anschluss- Leistung W	Energie- Verbrauch Differenz %
Aktueller Zustand (*)	-	2	2'200	4'400	
Nach Sanierung	pro1017998_nebenfelder_02	1	1'506	1'506	-65.8%

(*) Die aktuelle elektrische Leistung kann nur geschätzt werden.

Checkliste

Ist das Projekt in der Schweiz?
 Wird die Beleuchtung einer **Sportanlage** saniert?
 Falls Aussenbereich: Sind asymmetrische LED-Strahler vorgesehen?
 Wird die installierte elektrische Leistung um mehr als 30% reduziert?
 Wird ein Dimmschalter mit zwei oder mehr Stufen eingebaut?

Ja
 Ja
 Ja
 Ja
 Bauseits

Infoline

Ihr direkter Draht zu den Experten von effeSPORT:
 043 810 08 51

E-Mail

E-Mail-Auskünfte erhalten Sie unter
info@effesport.ch