

Ihr Zeichen

Unser Zeichen  
G/RPK Abschied

8307 Effretikon, 24. März 2002

**Geschäft Nr. 220/02**

**29.5 Schulgebäude.- Antrag des Stadtrates an den Grossen Gemeinderat betreffend  
Renovation und Umbau 2. Etappe des Schulhauses Eselriet, Effretikon.-**

---

**Antrag:**

**Die Rechnungsprüfungskommission beantragt dem Grossen Gemeinderat, das Geschäft im Sinne des Antrags des Stadtrats zu bewilligen.**

**Begründung:**

Die RPK hat sich gründlich mit der Vorlage auseinandergesetzt und anhand einer Begehung mit einer Vertreterin und Vertretern des Schul- und Bauamts ein Bild vor Ort gemacht. Die stadträtliche Weisung wird als zweckmässig beurteilt.

Besonders informativ sind detaillierter Kostenvoranschlag und Baubeschrieb, die jedes RPK-Mitglied erhielt und die in der Aktenaufgabe eingesehen werden können.

Für das Erstellen der nötigen Gruppenräume wurde die Variante 3 gewählt, da diese Lösung längerfristig am besten ist und auch ästhetisch gut in die Schulanlage passt. Es werden insgesamt 4 Gruppenräume à 27 m<sup>2</sup> und 4 offene Kleingruppenräume à 20 m<sup>2</sup> erstellt. Variante 1, welche bestehende Schulzimmer halbieren würde, kann nicht realisiert werden, da sonst zu wenig Schulraum vorhanden wäre. Variante 2, mit dem Einbau der Gruppenräume in der Halle, verkleinert die Halle zu sehr und wirkt wie ein Fremdkörper in der Schulanlage.

Positiv beurteilt die RPK die vorausblickende Sicht bei der Erstellung des Zimmers für die TAV-Schulleitung.


Der geplante Velounterstand sollte nicht auf Kosten der Spielfläche für die Kinder erstellt werden. Mit einer Verschiebung des Unterstandes um ca. 3 m, weg vom bestehenden Hartplatz, könnte nach Ansicht der RPK eine bessere Lösung realisiert werden.

Der Ersatz der Lüftungsanlage mit einer zeitgemässen Wärmerückgewinnungseinrichtung bringt eine Energiekostenreduktion von ca. Fr. 12'000.-- pro Jahr. Eine Wärmerückgewinnungseinrichtung ist gesetzlich zwingend und eine Nachrüstung der Lüftungsanlage ist in Anbetracht des 30-jährigen Alters nicht sinnvoll.

Weitere Informationen werden in der Ratsdebatte abgegeben.

**Grosser Gemeinderat Illnau-Effretikon**  
**Rechnungsprüfungskommission**

  
Marco Greter  
Präsident

  
Samuel Wuest  
Aktuar