

**Grosser Gemeinderat**

---

**P r o t o k o l l**

**der 18. Sitzung vom Donnerstag, 15. Juni 2000, 19.15 Uhr,  
im Stadthaussaal, Effretikon.**

---

Ref. 179

**Ersatz der Holz schnitzelheizung und der Salz- und Splittsilos im Werkhof, Effretikon  
(Geschäft Nr. 101/00)**

GPK-Sprecher Heinz Marti, FDP, erläutert die Vorlage. Die GPK habe die Holz schnitzelheizung und die Splitt- und Salzsilos im Werkhof besichtigt. Seit der Inbetriebnahme der Heizanlage im Werkhof habe es Probleme gegeben. Die ursprünglich eingebaute Stückholzheizung war stark störungsanfällig, so dass sie schon 2 Jahre nach Inbetriebnahme in eine Schnitzelheizung umgebaut werden musste. Später sei die Kapazität der Anlage auf 300 Kilowatt erweitert worden, um den Anschluss des Elektrikerausbildungszentrums an das Heizsystem zu ermöglichen. Aus Kosten- und Zeitgründen wurde damals aber der Silobereich nicht verändert, was zunehmend zu einer ineffizienten Bewirtschaftung der Schnitzelheizung geführt habe. Die GPK sei überzeugt, dass diese Anlage erneuert werden müsse. Heizung und Silos seien nicht mehr auf dem heutigen Stand der Technik, teilweise vom Rost befallen, reparaturanfällig und bedienungsaufwändig. Die GPK beantrage Zustimmung zur stadträtlichen Vorlage.

Heinz Marti, FDP, gibt ebenfalls die Zustimmung der FDP/JLIE-Fraktion zur stadträtlichen Vorlage bekannt.

Auch Ursula Stäger, SP, unterstützt im Namen ihrer Fraktion die Vorlage.

250

Ebenfalls unterstützt Beat Brüngger, SVP, im Namen seiner Fraktion die Vorlage.

**Der Rat genehmigt den Ersatz der Holz schnitzelheizung und der Salz- und Splittsilos im Werkhof einstimmig.**