



**Municipalità
CH-6850 Mendrisio**

telefono 091 640 31 31
fax 091 640 31 35
e-mail segreteria@mendrisio.ch
Rif. MD /rp

Egregio Signor
Rezio Sisini
Via al Castello 22
6865 **Tremona**

RISPOSTA

del Municipio di Mendrisio alla sua interrogazione del 22 aprile 2011 chiedente informazioni circa la sicurezza del parco giochi pubblico in zona "Gurnaga" nel Quartiere di Tremona

Il parco giochi pubblico ubicato in zona "Gurnaga" nel Quartiere di Tremona è stato realizzato negli anni 2006/2007 e, a detta del responsabile della sicurezza dell'Ufficio tecnico nonché delegato UPI per la Città di Mendrisio (settore parchi gioco), lo stesso è stato arredato e sistemato nel pieno rispetto delle varie normative di sicurezza in vigore.

Il responsabile, preso atto della sua interrogazione citata a margine, ha comunque esperito immediatamente un sopralluogo finalizzato a verificare se nel frattempo le strutture a suo tempo posate presentano deterioramenti tali da mettere a repentaglio la sicurezza dell'utenza.

Durante le verifiche eseguite non sono stati individuati pericoli puntuali in relazione all'arredamento interno (giochi). La ringhiera d'entrata, realizzata nel pieno rispetto delle direttive e delle prescrizioni emanate dai competenti enti preposti alla sicurezza (norma SIA 358 e D 002), presenta un'altezza di cm 110 (minimo prescritto cm 100), non risulta scalabile in quanto le bacchette sono posate tutte in modo verticale con una distanza fra loro di cm 10 (massimo cm 12).

L'incidente occorso alla persona anziana all'esterno del parco giochi, pur essendone dispiaciuti, non è da addebitare a difetti costruttivi delle strutture che compongono il parco giochi presente in zona "Gurnaga" nel Quartiere di Tremona.

Con stima.

Per la Municipalità:

Il Sindaco
Lic. oec. HSG C. Croci

Il Segretario
Lic. Rer. Pol. M. Demenga

Copia: Dicastero Costruzioni / UTC