

**Municipalità
CH-6850 Mendrisio**

www.mendrisio.ch

telefono +41 (0)91 640 31 31
fax +41 (0)91 640 31 35
e-mail segreteria@mendrisio.ch
Rif. MD / dm

Gentile Signora
Claudia Crivelli Barella
Via Andreoni, 4
6850 **Mendrisio**

RISPOSTA

del Municipio di Mendrisio alla sua interrogazione del 1° settembre 2012 sulla piscina comunale, con particolare riferimento alle strutture riservate all'infanzia.

Gentile Signora,

In risposta alla sua interrogazione citata a margine, ci preghiamo osservare quanto segue.

La presa di posizione dello scrivente Municipio segue di pochi giorni la pubblicazione del Messaggio municipale N. 138 /2012 inerente la richiesta di un credito di Fr. 767'880.-- per opere di manutenzione straordinaria alla piscina comunale.

Riprendiamo quindi alcuni contenuti del documento.

1. Area di giochi per l'infanzia

L'attuale parco giochi è stato realizzato poco dopo la costruzione della piscina, nel lontano 1975-1976. Conveniamo perciò con le sue considerazioni di generale inadeguatezza del suo assetto.

Nel Messaggio si cita:

“per poter garantire un adeguato standard di sicurezza, è necessario posare una pavimentazione antitrauma e sostituire i giochi più vetusti (altalene, scivolo, ecc.), riposizionandoli secondo le distanze di sicurezza prescritte”.

Complessivamente, per risanare completamente il parco giochi, si prevede un investimento di Fr. 25'000.--.

I lavori rientrano nella prima fase di risanamento (primavera 2013).

Per quanto riguarda la protezione dai raggi solari, la ringraziamo per la proposta di copertura sottopostaci; la possibilità di eventuali rimedi, in aggiunta a quanto già offre la vegetazione, sarà ulteriormente approfondita.



2. Piscina per i bambini

Anche l'uso di questo piccolo specchio d'acqua è un caso noto nel contesto del bagno pubblico, tant'è vero che la vasca è stata risanata in più occasioni.

Il prossimo intervento proposto dall'Ufficio tecnico comunale consisterà nel rivestire il contorno in calcestruzzo della piscina con una bordura in gomma antitrauma. Ad essere rimosso sarà lo scivolo, in quanto poggia su lastre di cemento; la sua altezza di caduta potenziale supera il metro, per cui non corrisponde più alle esigenze della Norma SV EN 1176; inoltre, la scivolata in acqua dei piccoli utenti avviene ad una profondità troppo bassa per scongiurare incidenti.

I lavori per la piscina dei bambini esulano dal Messaggio sopraccitato, in quanto la spesa è contenuta e può essere addebitata ai conti della manutenzione generale. Anche in questo caso si interverrà prima della prossima apertura stagionale.

Nella speranza di aver evaso esaurientemente la sua interrogazione cogliamo l'occasione per porgerle i nostri più distinti saluti.

Per la Municipalità:

Il Vice-Sindaco
Rolando Peternier

Il Segretario
Lic.Rer.Pol. M. Demenga

Copia: Dicastero Sport e tempo libero
Ufficio tecnico comunale