

**Municipalità  
CH-6850 Mendrisio**

www.mendrisio.ch

telefono +41 (0)91 640 31 31  
fax +41 (0)91 640 31 35  
e-mail segreteria@mendrisio.ch  
Rif. MD /fm

Egregio Signor  
Massimiliano Robbiani  
Via Campo Sportivo 7  
6850 **Mendrisio**

## **RISPOSTA**

***del Municipio alla sua interrogazione del 17 aprile 2011 in relazione ai blocchi delle lavatrici sul mezzogiorno.***

\* \* \*

In risposta alla sua interrogazione citata a margine, le rispondiamo come segue:

Le AIM sono un'azienda altamente tecnologica e la questione posta nel suo atto parlamentare non è pertinente con l'aspetto tecnologico.

Il blocco delle lavatrici, dalle ore 11.00 alle ore 12.15, si iscrive in una precisa strategia tendente ad equilibrare il più possibile i carichi di potenza elettrica sull'arco delle 24 ore, in modo da limitarne il più possibile i picchi richiesti alla rete (che sono quelli su cui viene pagata ad AET la potenza). Del resto, altre categorie di apparecchi (ad esempio gli altri boiler in generale ed i riscaldamenti ad accumulazione) tramite telecomando, vengono accesi prevalentemente di notte, per sfruttare periodi di basso carico di potenza.

Nel caso di AIM, il picco giornaliero della potenza è proprio già ora situato tra le ore 11.00 e le ore 12.00 dei giorni lavorativi e quindi un ulteriore inserimento di consumi in quella fascia oraria non farebbe altro che aumentare questo effetto.

Ciò premesso, viene data puntuale risposta ai quesiti posti dalla sua interrogazione:

**D.:** *L'AIM intende seguire l'esempio di Chiasso per quanto riguarda la soppressione del blocco delle lavatrici sul mezzogiorno?*

**R.:** No, in quanto il nostro profilo di potenza comporterebbe un aumento del picco sulla giornata, causando maggiori costi all'utenza ed un uso meno equilibrato delle reti.



**D.:** *Se no, come mai?*

**R.:** Considerando l'attuale profilo di carico della potenza uno sblocco andrebbe ad aumentarne il picco giornaliero. Pertanto in queste condizioni, le Aziende Industriali di Mendrisio non prevedono nessun sblocco. Il profilo di carico è monitorato di continuo e viene periodicamente verificato.

**D.:** *Se si, quando sarà effettuato?*

**R.:** Lo sblocco non è, pertanto, previsto. Vedi risposte precedenti.

Sempre a disposizione per ulteriori informazioni cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

Per la Municipalità:

Il Sindaco  
*Lic. oec. HSG C. Croci*

Il Segretario  
*Lic. Rer. Pol. M. Demenga*

**Copia:** Dicastero AIM