



LEGENDA condotte

- CONDOTTA PREMENTE
SP/SE Caressaa - SP/SE Barozzo
- CONDOTTA PREMENTE
SP/SE Barozzo - Rete AP Besazio
- CONDOTTA DISTRIBUZIONE
SP/SE Barozzo - Rete Rancate-Barozzo

LEGENDA impiantistica

- ① SARACINESCA
- ② VALVOLA DI RITEGNO
- ③ CONTATORE
- ④ POMPA 10 L/s
Tipo Häny MXV 100-6503
Fornitura a carico di AIM

N.B.: Nello schema non sono rappresentati il troppopieno (DN150), lo scarico di fondo (DN150) e le relative condotte di scarico come pure l'impianto di ventilazione delle vasche. Essi sono comunque da tenere in considerazione nella progettazione del serbatoio.

| | |
|--|--------------------------------------|
| <p>CITTÀ DI MENDIRSIO QUARTIERE DI RANCATE</p> <p>CONCETTO SCHEMA FUNZIONALE</p> <p>NUOVA SP/SE BAROZZO</p> | scala - / - |
| | dis. ASO |
| | data 20.07.2022 |
| | visto |
| <input checked="" type="checkbox"/> sezione acqua <input type="checkbox"/> sezione elettricità <input type="checkbox"/> sezione gas | mod. |
| <p>Aziende Industriali Mendrisio</p> <p>Via Municipio 13 CH - 6850 Mendrisio Tel 058 688 38 00 - Fax 058 688 38 09 www.aim.mendrisio.ch - info@aim.mendrisio.ch</p> | No. Progetto |
| | No. Disegno |
| | - / - - / - |