

MESSAGGIO NO. 22 /2009

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE CANALIZZAZIONI

Al Lodevole Consiglio Comunale di Mendrisio,
Signori Presidente e Consiglieri,

PREMESSA

Il Regolamento comunale delle canalizzazioni (in seguito RCC) vigente nel Quartiere di Mendrisio è stato adottato dal Consiglio comunale in data 5 marzo 2007 e approvato dal Dipartimento Istituzioni – Sezione Enti Locali (SEL) con risoluzione del 22 maggio 2007. Lo stesso scaturiva dalla necessità di armonizzare i regolamenti di Mendrisio e Salorino a seguito dell'aggregazione. In quell'ambito si era optato per il sistema della tassa mista, allineando il RCC ad alcune modifiche legislative e alle nuove esigenze.

I regolamenti attualmente in vigore negli altri Quartieri sono stati elaborati più o meno in tempi recenti. La loro adozione risale a:

Quartiere di Arzo:	11.04.2008
Quartiere di Capolago:	15.06.2000
Quartiere di Genestrerio:	19.12.1978
Quartiere di Rancate:	23.11.2007
Quartiere di Tremona	26.07.1995

Con il presente Messaggio, il Municipio vuole, conformemente a quanto disposto dal decreto legislativo concernente l'aggregazione dei Comuni di Arzo, Capolago, Genestrerio, Mendrisio, Rancate e Tremona (BU 46/2008), armonizzare i 6 regolamenti e presentarne uno solo.

Il RCC in esame rispecchia l'ultima versione del regolamento tipo elaborato dalla SEL (2005), in particolare sono introdotte la norma SN 592000 "smaltimento acque dei fondi" del 2002 e la direttiva VSA "smaltimento delle acque meteoriche". È stato inoltre inserito il capitolo riguardante il catasto degli impianti.

Infatti, già con l'approvazione del regolamento che scaturiva dall'aggregazione di Mendrisio e Salorino, la SEL nella sua risoluzione del 22 maggio 2007 sottolineava i seguenti aspetti:

"Per quanto attiene gli aspetti tecnici, si osserva che il nuovo regolamento non rispecchia l'ultima versione del regolamento tipo (edizione 2005) elaborato dalla scrivente sezione. In particolare, lo stesso non è coerente con i contenuti della norma SN 592000 "smaltimento acque dei fondi" del 2002 e della direttiva VSA "smaltimento delle acque meteoriche". Inoltre manca completamente il capitolo riguardante il catasto degli impianti."



Posto rimedio a quanto sopra, il nuovo Regolamento è già stato approntato sulla base del Piano Generale di Smaltimento (PGS) pur sapendo che per i Quartieri di Genestrerio e Mendrisio manca ancora l'adozione da parte del Legislativo.

L'armonizzazione è stata voluta in quanto il PGS per il Quartiere di Mendrisio è prossimo ad essere sottoposto agli uffici cantonali per preavviso mentre per il Quartiere di Genestrerio è in fase di ultimazione (II° fase approvata).

Qui di seguito sono illustrati e commentati gli articoli di maggior portata. Infatti, come già anticipato, il regolamento rispecchia il documento tipo emanato dalla SEL.

PROCEDURA

ART. 15 CATASTO DEGLI IMPIANTI

È stato introdotto l'articolo relativo al catasto degli impianti.

Si è adottata la prassi già in vigore per i Quartieri di Mendrisio e Salorino, optando quindi per un allestimento di un catasto parziale con rilevamento indiretto dei dati da parte del Comune. I costi per l'elaborazione della documentazione sono a carico del privato. I costi di verifica sono assunti dal Comune.

CONTRIBUTI E TASSE

ART. 35 TASSE DI ALLACCIAMENTO

Per le tasse di allacciamento i 6 regolamenti attualmente in vigore prevedono quanto segue:

Quartiere	Art.	Regolamento	Parametro
Arzo	35	2 ‰ del valore di stima Minimo Fr. 200.-- Massimo Fr. 1'500.--	Valore di stima
Capolago	37	Tassa fissa Fr. 500.--	Tassa fissa
Genestrerio	24	2‰ valore di stima del fabbricato	Valore di stima
Mendrisio	24	1 ‰ valore di stima del fabbricato, manufatto o fondo aperto allacciati Minimo Fr. 200.-- Massimo Fr. 500.--	Valore di stima
Rancate	35	0.5 ‰ valore di stima del fabbricato, manufatto o fondo aperto allacciato Minimo Fr. 100.-- Massimo Fr. 1'000.--	Valore di stima
Tremona	37	Tassa fissa Fr. 500.--	Tassa fissa

Dopo attento esame, si propone l'applicazione dell'articolo in vigore nel Quartiere di Mendrisio adeguando l'importo massimo a Fr. 1'000.-- e introducendo il debitore della tassa.

Art. 35 Tasse di allacciamento

Al momento dell'allacciamento alla canalizzazione pubblica è esigibile una tassa pari al 1‰ del valore di stima del fabbricato, manufatto o fondo aperto allacciato, ritenuto un minimo di Fr. 200.-- e massimo di Fr. 1'000.--.

La tassa è dovuta dal proprietario o dal titolare di diritti reali limitati.



ART. 36 TASSA D'USO

Nella sua risoluzione 22 maggio 2007, la SEL in merito alla tassa d'uso scriveva:

Secondo il cpv. 2 dell'art. 11 del Decreto Esecutivo (DE) concernente il regolamento delle canalizzazioni, i contributi e le tasse, nei Comuni dotati di contatori per l'erogazione a deflusso misurato dell'acqua potabile, la tassa d'uso per l'evacuazione e la depurazione delle acque deve essere stabilita secondo la quantità d'acqua consumata. Il regolamento comunale può, comunque, prevedere una combinazione tra il consumo d'acqua e gli altri parametri, segnatamente con il valore di stima o la superficie dell'elemento allacciato e questo al fine di considerare, nella determinazione della tassa, l'acqua meteorica non misurabile che defluisce nelle canalizzazioni dai tetti e dai piazzali. In generale, quale criterio combinato è data la preferenza al valore di stima.

*Proprio su questo aspetto, preso pure atto della decisione su ricorso del Consiglio di Stato no. 14 del 9 gennaio 2001 (.../comune di...), siamo del parere **che il criterio del consumo d'acqua, in combinazione con il valore di stima o la superficie, debba avere carattere prevalente (80% dei costi)** poiché meglio ossequia il principio di causalità sancito dalla legislazione federale in materia. Caso contrario, si verificherebbero situazioni in cui la parte di tassa d'uso determinata sul valore di stima eccede, a volte anche largamente, quella calcolata sul reale consumo d'acqua, colpendo l'utenza non tanto per l'effettivo utilizzo delle canalizzazioni (principio di causalità), quanto per il valore della loro proprietà e si creerebbero delle disparità di trattamento tra utenti con un corrispondente utilizzo delle canalizzazioni ma con valori di stima delle loro proprietà fortemente divergenti.*

L'art. 25 cpv. 3 prevede che la tassa d'uso sia calcolata sulla base del consumo d'acqua in combinazione con il valore di stima dell'elemento allacciato, fissando tra Fr. 0.20 e Fr. 0.50 al mc la parte calcolata sul consumo d'acqua e tra lo 0.3‰ e lo 0.8‰ quella determinata sul valore di stima. Con questi valori riteniamo eccessivo il peso dato al valore di stima per rapporto a quello dato al consumo dell'acqua, ciò che rende molto probabile il verificarsi di situazione di disparità di trattamento tra utenti.

.... omissis ... In particolare, per la determinazione della tassa d'uso vanno aumentati i costi minimi e massimi al mc e ridotte le aliquote sul valore di stima."

Visto quanto sopra, si è comunque deciso di mantenere una tassa mista modificando però i parametri contenuti nell'attuale regolamento del Quartiere di Mendrisio.

La base di calcolo per la loro determinazione è stata fatta riprendendo i seguenti dati:

QUARTIERE DI MENDRISIO

Acqua potabile 2008

Erogazione ca. mc 1'050'000

Costi depurazione 2009

CDAM	Fr. 1'150'000.--
Canalizzazioni	Fr. 60'000.--
Totale	Fr. 1'210'000.--

Valore di stima proprietà immobiliari

Fr. 1'000'000'000.--



PARAMETRO VARIABILE DI COPERTURA COSTI (80% SUL CONSUMO D'ACQUA)

Fr. 1'210'000 x 80% = Fr. 968'000

Fr./mc. 968'000 / mc. 1'050'000 = Fr. 0.92

La forchetta viene definita in un minimo di Fr. 0.50 e in un massimo di Fr. 2.--.

PARAMETRO VARIABILE DI COPERTURA COSTI (20% SUL VALORE DI STIMA)

Fr. 1'210'000 x 20% = Fr. 242'000.--

Fr./mc. 242'000 / Fr. 1'000'000'000 = 0.24‰

La forchetta viene definita in un minimo di 0.1‰ e in un massimo di 0.5‰.

Per orientamento, le tasse d'uso nei Quartieri sono così calcolate:

Quartiere	Art.	Regolamento	Parametro
Arzo	36	La tassa d'uso consiste in un importo misto che finanzia il 25% dei costi relativi all'esercizio delle canalizzazioni e degli impianti di depurazione tramite una percentuale sul valore di stima degli stabili allacciati da un minimo dell' 1‰ ad un massimo del 3‰, ed il rimanente 75% dei costi in base al consumo d'acqua potabile o industriale con un coefficiente d'imposizione da Fr. 0.50 a Fr. 2.50 per mc.	Tassa mista
Capolago	38	Importo variabile tra Fr. 0.35 e Fr. 0.80 per mc di acqua potabile consumata, considerato un minimo di Fr. 25.-- per fondo allacciato. Per i fondi aperti e i manufatti allacciati, quali posteggi e piazzali e per tutti i casi in cui la quantità di acqua consumata non è definibile, la tassa è calcolata sul valore di stima variabile tra il 0.15 ‰ ed il 0.30 ‰ di detto valore, ritenuto un minimo di Fr. 25.--.	Consumo AP
Genestrerio	25	1‰ valore di stima dei fabbricati allacciati alla canalizzazione. Per le industrie la stima è moltiplicata per 2, mentre per tutte le altre industrie artigianali o commerciali tale fattore è riportato a 1.5.	Valore di stima
Mendrisio	25	Importo variabile tra Fr. 0.20 e Fr. 0.50 per mc di acqua potabile o industriale consumata e Importo calcolato sul valore di stima dell'elemento allacciato alla canalizzazione tra lo 0.3‰ e 0.8‰. Per fondi aperti e manufatti allacciati quali posteggi e piazzali e per tutti i casi in cui la quantità d'acqua consumata non è definibile, la tassa è calcolata sul valore di stima tra lo 0.6‰ e l'1.6‰, ritenuto un minimo di Fr. 500.--.	Tassa mista



Quartiere	Art.	Regolamento	Parametro
Rancate	36	<p>Importo variabile tra Fr. 0.50 e Fr. 2.-- per mc di acqua potabile o industriale consumata, ritenuto un minimo di Fr. 50.--.</p> <p>Per fondi aperti e i manufatti allacciati, quali posteggi e piazzali e per tutti i casi in cui la quantità d'acqua che defluisce nelle canalizzazioni non è definibile, la tassa è calcolata sulla superficie, ritenuto un minimo di Fr. 0.10 il mq e un massimo di Fr. 0.30 il mq.</p>	Consumo AP
Tremona	38	Importo variabile tra Fr. 0.20 e Fr. 0.80 per mc di acqua potabile consumata, considerato un minimo di Fr. 30.-- per fondo allacciato.	Consumo AP

Articolo proposto:

Art. 36 Tassa d'uso

- 1. L'esercizio delle canalizzazioni e degli impianti di depurazione è finanziato da una tassa d'uso prelevata annualmente dal Comune conformemente all'art. 110 LALIA.**
- 2. La tassa è fissata per ordinanza del Municipio sulla base dei risultati d'esercizio previsti.**
- 3. La tassa consiste in un importo variabile tra Fr. 0.50 e Fr. 2.-- per mc di acqua potabile o industriale consumata e in un importo calcolato sul valore di stima dell'elemento allacciato alla canalizzazione, ritenuto che esso non sia inferiore allo 0.10‰ e superiore allo 0.50‰ di detto valore.**
- 4. Per i fondi aperti e i manufatti allacciati, quali posteggi e piazzali e per tutti i casi in cui la quantità d'acqua che defluisce nelle canalizzazioni non è definibile, la tassa è calcolata sul valore di stima, variabile tra lo 0.6‰ e l'1.6‰ di detto valore, ritenuto un minimo di Fr. 500.--.**
- 5. Per stabilire i quantitativi d'acqua consumata valgono i dati rilevati dalla lettura dei contatori dell'AAP installati negli edifici.**
- 6. Per gli stabili privi di contatori, il Municipio si riserva di farli installare (a spese del Comune).**
- 7. Fa stato il consumo di acqua dell'anno precedente, eccetto per i casi di nuove costruzioni per le quali il conteggio avviene sulla base del primo consumo accertato.**
- 8. La tassa è dovuta dal proprietario dell'elemento allacciato o dal titolare di diritti reali limitati.**
- 9. In caso di allacciamento alla canalizzazione nel corso dell'anno, la tassa è dovuta "pro rata temporis".**
- 10. Quando si manifesta divergenza tra la tassa calcolata secondo i cpv. 3 e 4 e l'intensità d'uso degli impianti, il Municipio deve aumentare o diminuire proporzionalmente la tassa.**
- 11. L'ordinanza di cui al cpv. 2 prescrive le modalità d'incasso.**



ART. 37 TASSA DI ALLACCIAMENTO PROVVISORIO – IMMISSIONI DI ACQUE PROVENIENTI DAI CANTIERI

Nel regolamento tipo e in quelli dei Quartieri di Arzo, Capolago e Rancate è previsto l'articolo relativo all'allacciamento provvisorio per le acque provenienti dai cantieri:

Quartiere	Art.	Regolamento	Parametro
Arzo	37	Tassa d'allacciamento e d'uso stabilita in base all'entità dell'opera, tenendo conto del carico idraulico. L'ammontare della tassa unica d'allacciamento e d'uso è stabilita di volta in volta dal Municipio, ritenuto un minimo di Fr. 100.-- ed un massimo di Fr. 1'000.--.	Tassa unica stabilita di volta in volta
Capolago	39	Tassa d'allacciamento e d'uso unica, stabilita in base all'entità dell'opera tenendo conto del carico idraulico. La tassa d'allacciamento e d'uso ammonta a Fr. 100.--.	Tassa unica fissa
Genestrerio	-	-	-
Mendrisio	-	-	-
Rancate	37	Tassa d'allacciamento e d'uso stabilita in base all'entità dell'opera, tenendo conto del carico idraulico. L'ammontare della tassa unica d'allacciamento e d'uso è stabilita di volta in volta dal Municipio, ritenuto un minimo di Fr. 100.-- ed un massimo di Fr. 1'000.--.	Tassa unica stabilita di volta in volta
Tremona	-	-	-

Si è quindi voluto introdurre questo nuovo articolo, riprendendo i parametri di cui al nuovo art. 35 (minimo Fr. 200.--, massimo Fr. 1'000.--) e introducendo il debitore della tassa.

Art. 37 Tassa di allacciamento provvisorio - immissioni di acque provenienti dai cantieri

- 1. Tutte le acque di rifiuto provenienti dai cantieri sono soggette, di regola, all'obbligo dell'allacciamento al collettore pubblico.**
- 2. L'immissione delle acque luride dei cantieri nel collettore pubblico è soggetta al pagamento, una volta tanto, di una tassa d'allacciamento e d'uso stabilite in base all'entità dell'opera tenendo conto del carico idraulico.**
- 3. L'ammontare della tassa unica d'allacciamento e d'uso è stabilita di volta in volta dal Municipio, ritenuto un minimo di Fr. 200.-- e un massimo di Fr. 1'000.--.**
- 4. La tassa è dovuta dal proprietario dell'elemento allacciato o dal titolare di diritti reali limitati.**

**NORME TRANSITORIE E FINALI****ART. 47 ENTRATA IN VIGORE**

L'entrata in vigore del nuovo regolamento è fissata per il 1° gennaio 2010.

Con la sua entrata in vigore sono abrogati:

Quartiere di Arzo: Regolamento delle canalizzazioni del 11.04.2008

Quartiere di Capolago: Regolamento delle canalizzazioni del 15.06.2000

Quartiere di Genestrerio: Regolamento comunale delle canalizzazioni del 19.12.1978

Quartiere di Mendrisio: Regolamento comunale delle canalizzazioni del 22.05.2007

Quartiere di Rancate: Regolamento delle canalizzazioni del 23.11.2007

Quartiere di Tremona: Regolamento delle canalizzazioni del 26.07.1995

Art. 47 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2010.

Il testo del progetto del Regolamento comunale delle canalizzazioni della Città di Mendrisio è allegato al presente Messaggio.

Fatte queste premesse confidiamo nell'approvazione di codesto On.do Consiglio.

Ci teniamo comunque a disposizione per ogni complemento d'informazione che potrà occorrere in sede di esame e discussione, mentre ci permettiamo proporvi, Signori Presidente e Consiglieri di

RISOLVERE

- 1. È approvato il Regolamento comunale delle canalizzazioni della Città di Mendrisio e meglio come da testo allegato e parte integrante del presente Messaggio municipale.**
- 2. Il Regolamento comunale delle canalizzazioni della Città di Mendrisio entra in vigore al 1° gennaio 2010.**

Il Messaggio viene demandato all'esame della Commissione delle Petizioni.

Con osservanza.

Per la Municipalità:

Il Sindaco:

Lic.oec.HSG C.Croci

Il Segretario:

Lic.Rer.Pol. M.Demenga

Allegato: Regolamento comunale delle canalizzazioni della Città di Mendrisio

CITTÀ DI MENDRISIO

Regolamento comunale delle canalizzazioni

Indice

A.	GENERALITÀ	4
Art.1.	Scopo	4
Art.2.	Basi legali	4
Art.3.	Applicazione	4
Art.4.	Costruzione e manutenzione delle canalizzazioni comunali.....	4
Art.5.	Impianti privati	4
Art.6.	Impianti comuni.....	4
Art.7.	Acque di scarico	5
Art.8.	Obbligo di allacciamento alla canalizzazione pubblica	5
Art.9.	Divieto di immissione.....	5
Art.10.	Allacciamento alla canalizzazione pubblica.....	6
B.	PROCEDURA.....	7
Art.11.	Domanda	7
Art.12.	Termine per l'esecuzione dell'allacciamento	7
Art.13.	Permessi per immissioni provvisorie di acque di scarico provenienti da cantieri	8
Art.14.	Collaudo delle canalizzazioni e degli impianti	8
Art.15.	Catasto degli impianti	9
C.	PRESCRIZIONI TECNICHE	10
Art.16.	Smaltimento delle acque di scarico.....	10
Art.17.	Materiali.....	11
Art.18.	Condotta di allacciamento	11
Art.19.	Pendenze e diametri	12
Art.20.	Posa	12
Art.21.	Pozzetti d'accesso	13
Art.22.	Pompe	13
Art.23.	Rigurgito.....	13
Art.24.	Impianti di depurazione individuali e di pretrattamento	13
Art.25.	Impianti di infiltrazione e ritenzione.....	14
Art.26.	Zone di protezione	15
D.	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PRIVATI	16
Art.27.	Obbligo di manutenzione.....	16
Art.28.	Canalizzazioni	16
Art.29.	Fosse di chiarificazione e biologiche.....	16
Art.30.	Impianti di depurazione meccanico-biologici	16
Art.31.	Impianti di pretrattamento	16
Art.32.	Raccoglitori fanghi, sifoni, impianti di pompaggio	16
Art.33.	Impianti di infiltrazione	17
E.	CONTRIBUTI E TASSE.....	18
Art.34.	Contributi di costruzione	18
Art.35.	Tasse di allacciamento	18
Art.36.	Tassa d'uso	18
Art.37.	Tassa di allacciamento provvisorio - immissioni di acque provenienti dai cantieri. 18	
Art.38.	Esecutività dei contributi e tasse	19
Art.39.	Interessi di mora.....	19
F.	NORME TRANSITORIE E FINALI	20
Art.40.	Contravvenzioni	20
Art.41.	Provvedimenti coattivi	20

Art.42.	Eliminazione di impianti difettosi	20
Art.43.	Notifica all'autorità cantonale competente	20
Art.44.	Rimedi e diritti	20
Art.45.	Eliminazione degli impianti singoli	20
Art.46.	Rimando	21
Art.47.	Entrata in vigore	21
Art.48.	Disposizioni abrogative	21
G.	ALLEGATO: BASI GIURIDICHE E DIRETTIVE	22

A. GENERALITÀ

Art.1. Scopo

Il presente regolamento disciplina la costruzione, la manutenzione e il prelievo di contributi e tasse degli impianti e delle canalizzazioni destinati all'immissione delle acque di scarico nella canalizzazione pubblica (comunale o consortile), nelle acque superficiali (ricettore naturale) e all'infiltrazione nel suolo (dispersione superficiale o pozzo perdente).

Art.2. Basi legali

Il presente regolamento ha le sue basi legali nella legislazione federale e cantonale in materia di protezione delle acque e nelle norme, raccomandazioni e direttive tecniche del settore.

Art.3. Applicazione

1. Il presente regolamento si applica in tutto il territorio giurisdizionale del Comune.
2. L'applicazione compete al Municipio.

Art.4. Costruzione e manutenzione delle canalizzazioni comunali

1. Il Comune provvede alla costruzione della rete delle canalizzazioni comunali conformemente ai progetti approvati dal legislativo comunale e dall'Autorità cantonale competente, e alla loro manutenzione.
2. Qualora le canalizzazioni, per motivi di interesse pubblico, vengano costruite su fondi privati, i rapporti tra le parti derivanti dal diritto di attraversamento, sono regolati dal vigente Codice Civile Svizzero (CCS) e dalla legge di espropriazione.

Art.5. Impianti privati

I dispositivi d'evacuazione delle acque all'interno e all'esterno di una costruzione fino alla canalizzazione pubblica sono considerati impianti privati (rif. SIA 190 Capitolo 1.1).

1. In particolare sono considerati impianti privati le canalizzazioni e tutte le installazioni accessorie alla canalizzazione che permettono il sollevamento, l'infiltrazione, la ritenzione, la chiarificazione, il pretrattamento delle acque di scarico, quali: pompe, pozzi perdenti, bacini d'accumulo, fosse di chiarificazione e di digestione, separatori, ecc.
2. Nel caso di collettori privati che attraversano fondi di proprietà altrui, tutti i rapporti di diritto circa la proprietà, l'attraversamento, la costruzione, la manutenzione e la pulizia devono essere regolati per convenzione in base al CCS. Le convenzioni devono essere iscritte a registro fondiario. Rimangono riservate le disposizioni del presente regolamento.

Art.6. Impianti comuni

Quando non sia possibile l'allacciamento razionale o diretto di più stabili alla canalizzazione pubblica, i privati interessati procederanno alla costruzione e alla manutenzione di un'unica canalizzazione di allacciamento alla canalizzazione pubblica. Resta riservato l'art. 59 LALIA.

Art.7. Acque di scarico

1. Sono considerate acque di scarico, le acque alterate dall'uso domestico, industriale, artigianale, le acque meteoriche che scorrono da superfici edificate o consolidate, come pure le acque chiare.
2. A seconda della loro natura e origine le acque di scarico sono definite come segue:
 - acque luride o di rifiuto: sono le acque provenienti dall'economia domestica, dall'industria, dall'artigianato, dalle piscine, ecc.
 - acque meteoriche: sono le acque provenienti dai tetti, dalle strade, dai piazzali.
 - acque chiare: sono le acque di raffreddamento, di climatizzazione, di pompe di calore, dei drenaggi, di scarico di fontane, di ruscelli, di sorgenti, di troppo pieno di serbatoi d'acqua potabile, ecc.

Art.8. Obbligo di allacciamento alla canalizzazione pubblica

1. Tutte le costruzioni e gli impianti devono essere allacciati alla rete delle canalizzazioni pubbliche, riservate le eccezioni previste dalla legislazione federale e cantonale in materia.
2. Le acque di rifiuto provenienti da attività artigianali, industriali o simili che non soddisfano le esigenze per l'immissione nella canalizzazione pubblica, conformemente all'Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc), devono essere pretrattate all'origine.
3. L'obbligo di allacciamento esiste anche quando l'evacuazione possa avvenire solamente tramite un impianto di sollevamento.
4. L'obbligo di allacciamento esiste al momento della messa in esercizio della canalizzazione pubblica.
5. L'ordine di allacciamento delle costruzioni e impianti esistenti entro il perimetro del PGS e delle zone di risanamento è di competenza del Municipio.
Per le costruzioni e gli impianti esistenti fuori dal perimetro del PGS e dalle zone di risanamento, decide il Dipartimento.
6. Adeguamento del sistema di smaltimento delle acque meteoriche esistente nei sedimi privati.
 - 6.1. Per le costruzioni esistenti è tollerato il sistema di smaltimento attuale fino a quando non sia prevista una sistemazione edilizia importante, sempre che le acque smaltite non causino inconvenienti ai sedimi adiacenti o problemi d'inquinamento delle acque.
Fanno eccezione le costruzioni esistenti che si trovano in una zona dove il PGS prescrive lo smaltimento delle acque a sistema separato integrale. In questo caso l'adeguamento dovrà essere eseguito prima della messa in servizio del collettore sul quale è previsto l'allacciamento.
 - 6.2. Nel caso di accertata presenza di acque chiare il privato dovrà procedere alla separazione delle stesse entro breve termine, da stabilire singolarmente, al più tardi entro 1 anno dalla notifica al proprietario della presenza delle stesse.

Art.9. Divieto di immissione

Le sostanze che non possono essere immesse nelle canalizzazioni devono essere smaltite secondo le disposizioni emanate dall'autorità competente.

Le stesse devono essere trattenute alla fonte onde evitare disfunzioni negli impianti di depuratori delle acque. In tal senso, è proibito immettere nelle canalizzazioni, direttamente o indirettamente, le seguenti sostanze:

- gas e vapori;
- sostanze velenose, infettive, infiammabili, esplosive e radioattive;
- sostanze maleodoranti;
- colaticci provenienti da letamai, silos e piazze di compostaggio;
- sostanze che potrebbero compromettere il funzionamento delle canalizzazioni come sabbia, ghiaia, detriti, rifiuti, ceneri, scorie, scarti di cucina, lettieri per gatti, scarti di macelli e macellerie, materiali tessili, ecc;
- depositi d'impianti di separazione, d'impianti di pretrattamento, di piccoli depuratori, ecc;
- sostanze dense e fangose, come bitumi, calcare, fanghi cementizi, ecc;
- oli, grassi, benzina, benzolo, gasolina, petrolio, solventi, sostanze alogene, ecc;
- acque di scarico aventi una temperatura superiore ai 60°C, rispettivamente oltre i 40°C dopo la miscelazione di tutti i deflussi nella canalizzazione;
- acidi e basi in concentrazioni dannose.

L'impiego di apparecchi di sminuzzamento dei rifiuti e di resti di cucine, come pure di presse per rifiuti bagnati in impianti di smaltimento delle acque di scarico è proibito, dato che gli stessi non rispettano le disposizioni legali che vietano lo smaltimento dei rifiuti attraverso le canalizzazioni. Anche i concentrati di rifiuti pressati non possono essere eliminati attraverso gli impianti di smaltimento delle acque di scarico.

Art.10. Allacciamento alla canalizzazione pubblica

1. L'immissione delle acque di scarico nella canalizzazione pubblica avviene tramite una condotta d'allacciamento, a partire dal pozzetto privato, sino al punto d'innesto nel collettore pubblico.
2. L'esecuzione della condotta di allacciamento ad una canalizzazione esistente o a una nuova canalizzazione è effettuata dal Comune. Eccezionalmente sono concesse deroghe qualora vi siano condizioni per una esecuzione secondo le regole dell'arte.
3. Per i fondi non edificati viene predisposto l'allacciamento contemporaneamente ai lavori di posa della canalizzazione pubblica. Dove le condizioni tecniche dei fondi privati lo consentono occorre eseguire un pozzetto d'accesso prima dell'innesto nella canalizzazione pubblica.
4. Le spese di esecuzione della condotta di allacciamento sono a carico del proprietario.
5. Nel caso di rifacimento della canalizzazione pubblica, le condotte di allacciamento esistenti verranno ripristinate dal Comune, sempre che le stesse siano conformi alle prescrizioni del presente regolamento.

B. PROCEDURA

Art.11. Domanda

1. Il progetto di smaltimento delle acque di scarico dei fabbricati esistenti deve essere approvato dal Municipio, osservata la procedura della notifica prevista dall'art. 6 del Regolamento di applicazione della legge edilizia (RLE).
2. Il progetto, in 2 copie, deve contenere le indicazioni concernenti il genere, la provenienza e il sistema di evacuazione delle acque di scarico ed essere corredato dai seguenti piani:
 - a. piano di situazione 1:500 (ev. 1:1000) con l'indicazione sull'ubicazione del collettore pubblico al quale ci si deve allacciare, la condotta di allacciamento, l'ev. ricettore naturale;
 - b. pianta 1:100 delle canalizzazioni dello stabile e degli impianti d'infiltrazione e di ritenzione con l'indicazione delle caratteristiche tecniche (diametri, pendenze, quote, materiali, ecc.). Sul piano devono figurare pure le superfici di diversa utilizzazione e relative indicazioni sull'evacuazione delle acque di scarico. A seconda delle esigenze il piano deve pure contenere tutti i punti di raccolta e indicare il genere e il numero degli apparecchi raccordati (WC, bagno, lavatoio, pluviali, ecc.). Il piano deve pure specificare gli impianti di depurazione esistenti che dovranno essere eliminati;
 - c. piano di smaltimento delle acque, 1:200 (ev. 1:500), con le indicazioni circa il modo in cui vengono evacuati i diversi generi di acque di scarico, segnatamente:
 - superfici di circolazione con autoveicoli
 - superfici destinate al posteggio
 - piazzole di lavaggio
 - viali
 - superfici coperte
 - aree verdi;
 - d. profilo longitudinale (nella medesima scala prevista sotto lettera b) delle canalizzazioni e manufatti;
 - e. particolari costruttivi 1:10 (ev. 1:20) dei manufatti speciali (pozzetti, profilo normale di posa, impianti di infiltrazione, ecc.);
 - f. relazione tecnica;
 - g. ev. perizia idrogeologica ed ev. altre perizie.
3. L'allacciamento ad un collettore consortile deve essere approvato dal Municipio, secondo la procedura indicata al punto 1., previo preavviso del Consorzio.
4. Nel caso di allacciamenti di più abitazioni (impianti comuni, ecc.) la domanda deve essere presentata secondo la procedura indicata al punto 1.
5. Il progetto di smaltimento delle acque di scarico di nuovi fabbricati viene approvato nell'ambito della procedura prevista dalla LE per il rilascio della licenza di costruzione.

Art.12. Termine per l'esecuzione dell'allacciamento

Il Municipio provvederà, tramite apposita ordinanza, a dare le necessarie indicazioni di carattere tecnico e a fissare il termine per l'allacciamento.

Art.13. Permessi per immissioni provvisorie di acque di scarico provenienti da cantieri

Con lo smaltimento delle acque dei cantieri, nonché nel trasporto, il deposito ed il travaso di liquidi nocivi per le acque, non si devono inquinare il suolo e le acque di falda. Inoltre, il corretto funzionamento delle canalizzazioni e dei depuratori non deve essere impedito.

1. Le acque luride di cantieri (WC, mense, ecc.) vanno immesse nella canalizzazione pubblica. Quando non è possibile, le stesse devono essere raccolte e quindi eliminate seguendo le indicazioni dell'autorità cantonale.
2. L'immissione di acque di cantiere di qualsiasi genere nelle canalizzazioni pubbliche oppure in acque sotterranee o di superficie deve essere autorizzata dal Municipio.
3. La domanda d'immissione deve essere accompagnata da una relazione tecnica che documenti le necessità d'evacuazione delle acque e i provvedimenti adottati per il loro trattamento.
4. L'immissione provvisoria è soggetta al pagamento di una tassa d'uso, ai sensi dell'art. 37 del presente regolamento.
5. Se durante i lavori il livello delle acque sotterranee deve essere abbassato, è necessario ottenere preventivamente l'autorizzazione da parte dell'autorità cantonale.
Se, nel corso dei lavori, sono individuate delle acque sotterranee non previste o se il cantiere deve essere liberato da acque provenienti da terreni in pendenza o per infiltrazione, deve essere informato il Municipio.
Tali acque vanno infiltrate nel sottosuolo o immesse in un ricettore superficiale o convogliate nella canalizzazione per acque meteoriche. L'immissione nel collettore per sole acque luride o miste può avvenire solo eccezionalmente e con il permesso del Municipio.
Prima di essere evacuate, queste acque devono attraversare un dissabbiatore sufficientemente dimensionato.
6. Lo scarico di acque di risciacquo contenente cemento, proveniente da veicoli di trasporto di beton fresco, dalle betoniere ecc. è vietato senza un bacino di decantazione di sufficiente grandezza. Secondo i casi dovrà essere messa in opera una installazione di neutralizzazione.
7. La committenza deve, a propri costi, pulire regolarmente durante e alla fine dei lavori di costruzione, tutte le parti delle canalizzazioni pubbliche sporcate.

Fanno stato, per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio degli impianti per lo smaltimento delle acque dei cantieri, le raccomandazioni SIA/VSA "Entwässerung von Baustellen" (Raccomandazione SIA 431).

Art.14. Collaudo delle canalizzazioni e degli impianti

1. Prima del reinterro delle canalizzazioni e della messa in esercizio degli impianti deve essere richiesto (con un ragionevole anticipo) al Municipio il collaudo degli stessi. Le canalizzazioni e gli impianti devono essere eseguiti in conformità ai piani approvati. Modifiche agli stessi, possono essere collaudate solo con la preventiva autorizzazione del Municipio.
2. In casi particolari può essere richiesta, al momento del collaudo, la prova di tenuta degli impianti. La prova deve essere eseguita secondo la norma SIA 190.
3. Il Municipio rilascerà al proprietario un certificato attestante l'esecuzione conforme delle opere. Il collaudo non libera il proprietario

del fondo e gli esecutori dal loro dovere di sorveglianza e dalle proprie responsabilità per la corretta esecuzione dei lavori. Le constatazioni del collaudo non possono in alcun modo essere interpretate come garanzia di buon funzionamento e di durata delle installazioni.

4. Al momento del collaudo il proprietario deve consegnare al Municipio i piani di rilievo conformi all'esecuzione.
5. Il rilievo deve essere allegato al catasto degli impianti giusta l'art. 4 DE concernente il regolamento delle canalizzazioni, i contributi e le tasse del 3 febbraio 1977.

Art.15. Catasto degli impianti

1. L'allestimento e la tenuta a giorno del catasto degli impianti pubblici e privati è di competenza del Comune.
I proprietari di costruzioni e/o di installazioni con acque di scarico devono mettere a disposizione tutta la documentazione, i dati e le informazioni necessarie, permettere l'accesso alla proprietà ed a collaborare in caso di sopralluogo (art. 52 LPAc).
2. Per l'allestimento, la forma, il contenuto e il modo di rappresentazione dei singoli documenti, fanno stato le istruzioni del Dipartimento del territorio inerenti l'allestimento del catasto.
3. Allestimento catasto
 - 3.1. Per le nuove costruzioni, riattazioni e/o risanamenti la documentazione concernente gli impianti di smaltimento delle acque di scarico va consegnata al momento del collaudo.
Per la documentazione da consegnare fa stato quella definita dalle sopraccitate istruzioni cantonali al capitolo "Contenuto catasto completo".
 - 3.2. Costruzioni esistenti
Allestimento catasto parziale, rilevamento indiretto dei dati da parte del Comune:
 - Il rilevamento dei dati e la messa a disposizione della documentazione necessaria incombe al proprietario.
Il Municipio provvederà a verificare la documentazione ed a richiedere, se del caso, le necessarie completazioni e/o modifiche.
 - Per quanto attiene al contenuto della documentazione fa stato quello definito dalle istruzioni cantonali al capitolo "Contenuto catasto parziale (o ridotto)".
4. Per le costruzioni esistenti in zona di protezione di captazione di acqua potabile o in zone non ancora equipaggiate da canalizzazioni (dove vige l'obbligo di presentare la domanda di allacciamento ai sensi dell'art.11. del presente regolamento), e per le costruzioni a carattere artigianale/commerciale/industriale è pure richiesta la presentazione della documentazione in forma completa.
5. Costi, allestimento indiretto da parte del Comune
 1. I costi per l'elaborazione della documentazione sono a carico del privato.
 2. I costi per la verifica sono assunti dal Comune.
Nel caso si rendessero necessarie ulteriori verifiche, i relativi costi potranno essere addebitati al proprietario.

C. PRESCRIZIONI TECNICHE

Art.16. Smaltimento delle acque di scarico

1. Le acque di scarico provenienti dai fondi devono essere opportunamente evacuate nelle canalizzazioni, nei ricettori o tramite infiltrazione. È vietato lasciare defluire le acque di scarico su suolo pubblico.
2. Le acque meteoriche e quelle di rifiuto devono essere smaltite separatamente. Nelle zone con canalizzazioni a sistema misto le stesse possono essere convogliate, al di fuori della costruzione, in un unico collettore.
3. Il piano generale di smaltimento (PGS) determina il punto e le modalità di allacciamento alla canalizzazione pubblica. Nei quartieri non ancora dotati del PGS fanno stato le indicazioni dell'Ufficio Tecnico Comunale e dei servizi competenti cantonali.
4. Modalità di allacciamento
 - 4.1. Acque luride o di rifiuto
 - Le acque luride o di rifiuto devono essere immesse nella canalizzazione conformemente alle indicazioni del PGS;
 - Le acque delle piazzole adibite al lavaggio delle autovetture vanno immesse nella canalizzazione per acque luride o miste.
 - 4.2. Acque meteoriche

Il sistema di smaltimento delle acque meteoriche (separato, misto, con infiltrazione, tendenzialmente separato) è definito dal PGS. Per quanto riguarda le modalità di smaltimento delle acque (tipo d'infiltrazione, immissione in acqua superficiale, eventuale necessità di trattamento e/o di ritenzione) è richiamata la direttiva VSA "Smaltimento delle acque meteoriche" del 2002.

 - Nelle zone che, secondo il PGS, sono idonee all'infiltrazione, le acque meteoriche devono essere eliminate in loco tramite infiltrazione. È ammessa l'immissione delle acque meteoriche nella canalizzazione pubblica o in un ricettore naturale, nel caso in cui il privato dimostri, con una documentazione appropriata, che la zona non è idonea all'infiltrazione.
 - Nelle zone che, secondo il PGS, sono parzialmente idonee all'infiltrazione, le acque meteoriche devono essere, nella maggior misura possibile, infiltrate. È autorizzata l'immissione in canalizzazione o in un ricettore naturale del quantitativo non eliminabile in loco.
 - Nelle zone non idonee all'infiltrazione, le acque meteoriche devono essere immesse in un ricettore superficiale o nella canalizzazione per acque meteoriche o miste secondo quanto previsto dal PGS, con l'adozione, se del caso, di misure di ritenzione e trattamento.
 - Non è permessa l'immissione di acque meteoriche nel collettore per sole acque luride.
 - 4.3. Acque chiare
 - Nelle zone che, secondo il PGS, sono idonee all'infiltrazione le acque chiare devono essere eliminate in loco tramite infiltrazione.
È ammessa l'immissione delle acque chiare nella canalizzazione per acque meteoriche o chiare o in un ricettore naturale, nel caso in cui il privato dimostri, con

una documentazione appropriata, che la zona non è idonea all'infiltrazione.

- Nelle zone che, secondo il PGS, sono parzialmente idonee all'infiltrazione, le acque chiare devono essere, nella maggior misura possibile, infiltrate.
È autorizzata l'immissione nella canalizzazione per acque meteoriche o chiare o in un ricettore naturale del quantitativo non eliminabile in loco.
- Nelle zone non idonee all'infiltrazione, le acque chiare devono essere immesse, conformemente alle indicazioni del PGS, in un ricettore naturale o nella canalizzazione per acque meteoriche o chiare.
- Non è permessa l'immissione di acque chiare in una canalizzazione per acque luride o miste.

Art.17. Materiali

1. Per l'evacuazione delle acque dei fondi possono essere utilizzati solamente tubi e materiali che dispongono di un certificato di idoneità rilasciato dalla VSA.
2. La scelta del materiale più indicato per una condotta dipende dal tipo d'impiego, dalle condizioni locali come pure da fattori di sollecitazione particolari (ad esempio acque aggressive, acque con forti sbalzi di temperatura, terreni acidi, ecc.).
3. Per l'evacuazione delle acque di scarico possono essere impiegati tubi a tenuta stagna, in fibrocemento, in materiale sintetico quali PE duro e PVC, calcestruzzo speciale, grès e ghisa.
In caso di utilizzazione per scopi speciali (particolare composizione delle acque di rifiuto, temperature elevate, ecc.) ed in caso di pericoli di incrostazioni, il materiale delle canalizzazioni deve essere scelto con particolare cura. Devono essere tenuti in debita considerazione i dati forniti dai fabbricanti e dagli attestati di prova.

Art.18. Condotta di allacciamento

1. Allacciamento alla canalizzazione pubblica senza pozzetto d'accesso
Le condotte d'allacciamento devono essere eseguite con particolare cura. Le stesse, nel loro complesso, e per i relativi punti di allacciamento alle canalizzazioni, devono soddisfare le esigenze in materia di tenuta stagna.
Sono da rispettare le direttive di posa emanate dalle autorità competenti in materia e dei fabbricanti delle tubazioni. L'allacciamento è da effettuare con i rispettivi pezzi speciali. Le aperture per il raccordo delle condotte di allacciamento alla canalizzazione in calcestruzzo o in grès, devono essere eseguite mediante carotaggi (e non con punta e martello).
Di regola, gli allacciamenti devono essere eseguiti con un'angolazione a 90°. Si raccomanda un'angolazione di allacciamento a 45° se il rapporto dei diametri tra canalizzazione e condotta di allacciamento è inferiore a 2:1. Le condotte di allacciamento devono essere raccordate nella mezzeria superiore delle canalizzazioni, con un'inclinazione di 30°, rispettivamente oltre la quota di rigurgito, qualora le pendenze di deflusso fossero sufficienti.
Gli allacciamenti devono essere eseguiti nella mezzeria superiore delle canalizzazioni e, in ogni caso, sopra il livello del deflusso per tempo secco.
2. Allacciamento alla canalizzazione pubblica con pozzetto d'accesso

Gli allacciamenti alle canalizzazioni devono essere eseguiti con pozzetti d'accesso se non sono disponibili i pezzi speciali necessari, rispettivamente se non sono date le condizioni tecniche dei materiali per un'esecuzione a regola d'arte, oppure se gli allacciamenti devono essere eseguiti in zone o in settori di protezione delle acque sotterranee.

Nel sistema separato, per evitare errori di allacciamento, occorre esaminare preliminarmente sul posto i punti di raccordo.

Art.19. Pendenze e diametri

1. Le canalizzazioni devono essere rettilinee con pendenza regolare. La pendenza ideale per canalizzazioni per acque luride è situata tra 3% - 5%.
Pendenze:

Tipo di condotte	Pendenze in %		
	minimo	ideale	massimo
Condotte per acque luride fino a DN 200	2	3	5
Condotte per acque luride oltre a DN 200	1.5	3	5
Condotte per acque meteoriche	1	3	5

È indispensabile una progettazione ed un'esecuzione accurata con le pendenze minime. In questi casi è inoltre importante prevedere sufficienti possibilità d'ispezione e di pulizia.

2. Possono essere ammesse (previo autorizzazione) pendenze inferiori o superiori, se i valori fissati qui sopra dovessero causare delle difficoltà tecniche e/o spese sproporzionate.
3. Il diametro nominale minimo delle canalizzazioni è il seguente:
 - collettori di fondo DN 100 mm (ma al minimo il diametro della colonna di scarico allacciata)
 - condotte d'allacciamento alle canalizzazioni:
 - DN 125 mm (per abitazioni monofam.)
 - DN 150 mm (per abitazioni plurifam.)

Art.20. Posa

1. Da rispettare, in tutti i lavori di costruzione, le prescrizioni della SUVA come pure quelle delle autorità competenti.
2. Da rispettare, nei lavori di posa delle tubazioni, le prescrizioni del fabbricante e delle autorità competenti.
3. Tubazioni e pezzi speciali difettati o non compatibili tra di loro, non saranno collaudate.
4. A protezione durante la costruzione, a titolo di prevenzione per futuri lavori di scavo, a garanzia nei lavaggi ad alta pressione, tutte le condotte, siano esse posate sotto oppure al di fuori degli edifici, vanno avvolte con bauletto di calcestruzzo secondo i profili normalizzati U4 e V4 della Norma SIA 190 (calcestruzzo B 25/15, CEM I 42,5, 225 kg/m³).
5. Le canalizzazioni devono essere posate al di sotto del limite del gelo. Generalmente le canalizzazioni sono da posare con una copertura di almeno 50 cm.

6. La sommità della condotta delle acque luride o miste di regola dovrebbe trovarsi ad una quota inferiore del fondo della condotta dell'acqua potabile.

Art.21. Pozzetti d'accesso

1. Pozzetti d'accesso sono da predisporre nei seguenti casi:
 - sulla condotta d'allacciamento del sedime, prima dell'immissione nella canalizzazione pubblica;
 - nei raccordi di condotte importanti;
 - dopo più cambiamenti di direzione orizzontali per un complessivo di 180°.
2. A secondo della profondità, i pozzetti devono avere i seguenti diametri interni minimi:

Profondità pozzetto d'accesso	1 entrata	2 entrate	3 entrate
fino a 0.6m	Ø 0.8m		
da 0.6 fino a 1.5m	Ø 0.8m	Ø 0.8m	Ø 1.0m Ø 0.9m/1.1m
oltre 1.5m	Ø 1.0m Ø 0.9m/1.1m		

3. I pozzetti d'accesso di profondità superiore a 1.2 m devono essere equipaggiati con una scala o scalini metallici resistenti alla corrosione.
4. Per evitare il deposito di fanghi, il fondo dei pozzetti dovrà essere modellato a forma concava.
5. I pozzetti d'accesso dovranno essere muniti di coperchi ermetici per impedire la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti.

Art.22. Pompe

Ove l'allacciamento alla canalizzazione pubblica non possa essere eseguito per gravità, il proprietario è tenuto ad installare un impianto di pompaggio con tutti i relativi accorgimenti atti ad evitare un allagamento dei locali.

Art.23. Rigurgito

In caso di possibilità di rigurgito il Municipio comunicherà al proprietario la relativa quota di rigurgito. È compito del proprietario di predisporre i necessari accorgimenti per evitare eventuali rigurgiti.

Art.24. Impianti di depurazione individuali e di pretrattamento

1. La costruzione di impianti di depurazione individuali deve essere autorizzata dall'autorità cantonale.
2. Entro il perimetro del PGS gli impianti individuali devono essere adottati, finché la rete delle canalizzazioni non è completa o fino a quando l'impianto di depurazione centrale non è in esercizio.
3. Fuori dal perimetro del PGS gli impianti di depurazione individuali servono per il trattamento delle acque luride di abitazioni esistenti, nonché di nuove o ristrutturate. Essi sono richiesti solo se l'allacciamento alla rete delle canalizzazioni non può essere ragionevolmente esigibile (distanza, difficoltà topografiche, costo eccessivo, ecc.).
4. Gli impianti di pretrattamento devono essere costruiti e gestiti conformemente all'OPAc e alle prescrizioni dell'autorità competente.

La necessità di pretrattamento esiste in particolare quando le acque di rifiuto contengono le seguenti sostanze o presentano le seguenti proprietà:

- sostanze in sospensione e/o sostanze decantabili in grandi quantità
- oli o grassi (ev. emulsionati) in grandi quantità
- veleni
- acidi o basi
- alte temperature
- punta di carico
- germi patogeni in quantità pericolose
- sostanze radioattive

Art.25. Impianti di infiltrazione e ritenzione

1. Per ridurre le portate estreme di punta nelle canalizzazioni e nei corsi d'acqua, per alleggerire gli impianti di depurazione e per alimentare le falde, possono essere adottate misure di infiltrazione e/o ritenzione delle acque chiare o meteoriche.
2. Per la loro progettazione è necessario conoscere la composizione del terreno. Lo studio idrogeologico elaborato nell'ambito del PGS fornisce informazioni generali sulla natura del suolo e la sua idoneità all'infiltrazione. Uno studio particolareggiato con prova d'infiltrazione effettuata in loco fornisce basi più sicure per quanto attiene alla definizione delle capacità d'infiltrazione. Lo studio può essere richiesto ogni qual volta sussistano dubbi riguardo alla capacità d'infiltrazione.
3. Impianti di ritenzione
 1. Possono essere impiegati stagni di giardino, stagni, depressioni del terreno, parcheggi, tetti piani o possono essere costruiti appositi bacini.
 2. Occorre in particolare considerare i seguenti aspetti:
 - dimensioni, forma e posizione dell'impianto devono tenere conto della situazione locale;
 - l'impianto d'infiltrazione deve essere totalmente separato dall'impianto di evacuazione delle acque di rifiuto;
 - eventuali conseguenze in caso di intasamenti (prevedere ad esempio uno scarico di troppo pieno nel ricettore o nella canalizzazione per acque meteoriche);
 - possibili incidenti, ai quali deve essere prestata la necessaria attenzione.
4. Impianti di infiltrazione
 1. Le acque meteoriche, prima dell'immissione in un impianto d'infiltrazione, devono attraversare un pozzetto raccoglitore munito di curva immersa.
 2. Per evitare che liquidi in grado di alterare le acque possano pervenire nell'impianto d'infiltrazione, i pozzetti raccoglitori e gli impianti d'infiltrazione sono da proteggere adottando i seguenti accorgimenti:
 - quota coperchi pozzi superiore alla quota del terreno (min. 10 cm), coperchi avvitati;
 - coperchi avvitati e stagni per pozzi alla medesima quota del terreno;
 - contrassegnazione adeguata dei coperchi.
 3. Gli impianti d'infiltrazione ed in particolare i pozzi perdenti devono essere ispezionabili.

Per l'impiego, la costruzione ed il dimensionamento degli impianti di ritenzione e d'infiltrazione fa stato la direttiva VSA "Smaltimento delle acque meteoriche".

Art.26. Zone di protezione

1. Nelle zone di protezione (zona S) di captazioni d'acqua sotterranea, le canalizzazioni devono soddisfare i requisiti posti dalle norme SIA 190, per quanto riguarda la prova di tenuta, la quale è obbligatoria.
2. In zona SII di protezione sono da prevedere accorgimenti tecnici che rendano immediatamente percepibili le perdite e che siano in grado di trattenere le acque inquinate (ad es. cunicoli, tubi doppi, tubi a parete doppia, ecc.).

D. MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PRIVATI

Art.27. Obbligo di manutenzione

1. Il proprietario del fondo è responsabile del controllo, della pulizia e dell'efficienza dei suoi impianti di smaltimento delle acque di scarico. Deve perciò, in caso non fosse in grado egli stesso di eseguire i lavori, affidare l'incarico ad una ditta specializzata.
2. Gli impianti devono essere accessibili in ogni momento per la loro manutenzione, pulizia, lavaggio e disinfezione.
3. Gli impianti di smaltimento delle acque di scarico situati in zona di protezione S, vanno controllati secondo le prescrizioni del regolamento della zona di protezione.

Art.28. Canalizzazioni

1. Le canalizzazioni vanno regolarmente pulite per garantire un deflusso regolare delle acque. Se possibile devono essere usati apparecchi ad alta pressione (siluro), se necessario possono essere vuotate con apparecchi d'aspirazione.
2. Di regola la pulizia viene effettuata a partire da un pozzetto d'accesso o da un'apertura d'ispezione.
Le pareti dei pozzetti d'accesso vengono pulite tramite getti d'acqua con pistola a spruzzo.

Art.29. Fosse di chiarificazione e biologiche

1. Questi impianti devono essere vuotati secondo necessità, ma almeno una volta all'anno. Bisogna però lasciare nell'impianto una quantità di fango pari al 20% del contenuto utile per consentire l'attivazione dei nuovi fanghi.
È consigliabile una pulizia periodica delle entrate e delle uscite, come pure la rottura della crosta di fango superficiale.
2. I fanghi evacuati devono essere portati in un impianto di depurazione comunale o consortile.

Art.30. Impianti di depurazione meccanico-biologici

Gli impianti meccanico-biologici devono essere collaudati dal proprietario, dalla ditta fornitrice, dal Municipio e dall'autorità cantonale. L'esercizio e la manutenzione devono avvenire in conformità alle istruzioni date dalla ditta fornitrice. I dati relativi al funzionamento dell'impianto dovranno essere raccolti nel giornale d'esercizio.

Art.31. Impianti di pretrattamento

Gli impianti di pretrattamento e gli impianti di separazione idrocarburi con le loro annesse installazioni, devono essere puliti periodicamente e in modo confacente all'attività dell'azienda, da ditte autorizzate dall'autorità cantonale.

Si consiglia la stipulazione di un abbonamento con le ditte sopraccitate.

Art.32. Raccoglitori fanghi, sifoni, impianti di pompaggio

I pozzetti raccoglitori, i sifoni, gli impianti di pompaggio, le chiusure antirigurgito, ecc., devono essere puliti sovente, poiché le sostanze che vi si depositano vanno in putrefazione oppure ostacolano il deflusso.

Art.33. Impianti di infiltrazione

1. Gli impianti d'infiltrazione devono garantire una dispersione confacente, senza arrecare disturbi a terzi.
2. Se durante il controllo dell'impianto viene constatata una permeabilità insufficiente dello strato drenante, quest'ultimo deve essere sostituito parzialmente o totalmente. Il materiale filtrante asportato può essere depositato in una discarica idonea, oppure lavato in un apposito impianto e riutilizzato.
3. Le materie depositate nei pozzetti decantatori, posati prima dell'immissione in un impianto d'infiltrazione, devono essere aspirate o eliminate manualmente. Parti ingombranti devono essere asportate manualmente.
Queste devono essere eliminate secondo le prescrizioni del caso.
4. Gli intervalli di vuotatura dipendono dalla natura delle superfici di scorrimento e dal quantitativo di sporcizia presente.

E. CONTRIBUTI E TASSE

Art.34. Contributi di costruzione

Il Comune preleva dal proprietario dei fondi serviti o che possono essere serviti dall'opera e/o dal titolare di diritti reali limitati che trae dall'opera un incremento di valore del suo diritto un contributo di costruzione conformemente agli art. 96 ss LALIA e del Decreto esecutivo 3 febbraio 1977 concernente il regolamento delle canalizzazioni, i contributi e le tasse.

Art.35. Tasse di allacciamento

Al momento dell'allacciamento alla canalizzazione pubblica è esigibile una tassa pari al 1‰ del valore di stima del fabbricato, manufatto o fondo aperto allacciato, ritenuto un minimo di fr. 200.-- e un massimo di fr. 1'000.--.

La tassa è dovuta dal proprietario dell'elemento allacciato o dal titolare dei diritti reali limitati.

Art.36. Tassa d'uso

1. L'esercizio delle canalizzazioni e degli impianti di depurazione è finanziato da una tassa d'uso prelevata annualmente dal Comune conformemente all'art. 110 LALIA.
2. La tassa è fissata per ordinanza del Municipio sulla base dei risultati d'esercizio previsti.
3. La tassa consiste in un importo variabile tra fr. 0.50 e fr. 2.-- per m³ di acqua potabile o industriale consumata e in un importo calcolato sul valore di stima dell'elemento allacciato alla canalizzazione, ritenuto che esso non sia inferiore allo 0.10‰ e superiore allo 0.50‰ di detto valore.
4. Per i fondi aperti e i manufatti allacciati, quali posteggi e piazzali e per tutti i casi in cui la quantità d'acqua che defluisce nelle canalizzazioni non è definibile, la tassa è calcolata sul valore di stima, variabile tra lo 0.6‰ e l'1.6‰ di detto valore, ritenuto un minimo di fr. 500.--.
5. Per stabilire i quantitativi d'acqua consumata valgono i dati rilevati dalla lettura dei contatori dell'AAP installati negli edifici.
6. Per gli stabili privi di contatori, il Municipio si riserva di farli installare (a spese del Comune).
7. Fa stato il consumo di acqua dell'anno precedente, eccetto per i casi di nuove costruzioni per le quali il conteggio avviene sulla base del primo consumo accertato.
8. La tassa è dovuta dal proprietario dell'elemento allacciato o dal titolare di diritti reali limitati.
9. In caso di allacciamento alla canalizzazione nel corso dell'anno, la tassa è dovuta "pro rata temporis".
10. Quando si manifesta divergenza tra la tassa calcolata secondo i cpv. 3 e 4 e l'intensità d'uso degli impianti, il Municipio deve aumentare o diminuire proporzionalmente la tassa.
11. L'ordinanza di cui al cpv. 2 prescrive le modalità d'incasso.

Art.37. Tassa di allacciamento provvisorio - immissioni di acque provenienti dai cantieri

1. Tutte le acque di rifiuto provenienti dai cantieri sono soggette, di regola, all'obbligo dell'allacciamento al collettore pubblico.

2. L'immissione delle acque luride dei cantieri nel collettore pubblico è soggetta al pagamento, una volta tanto, di una tassa d'allacciamento e d'uso stabilite in base all'entità dell'opera tenendo conto del carico idraulico.
3. L'ammontare della tassa unica d'allacciamento e d'uso è stabilita di volta in volta dal Municipio, ritenuto un minimo di fr. 200.-- e un massimo di fr. 1'000.--.
4. La tassa è dovuta dal proprietario dell'elemento allacciato o dal titolare di diritti reali limitati.

Art.38. Esecutività dei contributi e tasse

La decisione di imposizione dei contributi e tasse, cresciuta in giudicato, è parificata a sentenza ai fini della LEF.

Art.39. Interessi di mora

Sui contributi di costruzione, le tasse d'allacciamento e d'uso scadute, è dovuto un interesse di mora del 5%.

F. NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.40. Contravvenzioni

1. Le contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite dal Municipio ai sensi delle norme della LOC e vengono notificate al Dipartimento.
2. Sono riservate eventuali azioni civili e/o penali.

Art.41. Provvedimenti coattivi

1. Non appena una decisione del Municipio è divenuta definitiva, lo stesso può imporre coattivamente l'esecuzione entro un congruo termine, con la comminatoria dell'applicazione delle sanzioni penali dell'art. 71 LPAc e dell'adempimento sostitutivo diretto o ad opera di un terzo, a spese dell'obbligato.
2. Se l'adempimento sostitutivo implica prevedibilmente spese rilevanti, il Municipio può imporre all'obbligato la prestazione preventiva di un'adeguata garanzia.
3. Per rimuovere un inquinamento esistente o incombente, nell'ambito delle sue competenze, il Municipio può eseguire direttamente o far eseguire i necessari provvedimenti d'urgenza.

Art.42. Eliminazione di impianti difettosi

Il Municipio, nell'ambito delle competenze che il Regolamento e le leggi gli affidano, è tenuto ad imporre l'eliminazione e/o la sostituzione degli impianti non conformi alle presenti ed altre disposizioni ed a pretendere il risarcimento di eventuali danni causati agli impianti pubblici.

Art.43. Notifica all'autorità cantonale competente

Il Municipio notifica all'autorità cantonale competente ogni violazione della legislazione sulla protezione delle acque.

Art.44. Rimedi e diritti

Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nei modi e nei termini previsti dalle norme della LOC e della LPamm, riservate le norme speciali.

Art.45. Eliminazione degli impianti singoli

1. Con la messa in funzione dell'impianto di depurazione comunale o consortile le acque luride devono essere immesse direttamente, fatta eccezione per quelle che necessitano di un pretrattamento, nella canalizzazione pubblica.
2. Tutti gli impianti privati di depurazione delle costruzioni allacciabili direttamente alla canalizzazione pubblica devono essere eliminati entro un termine fissato dal Municipio con apposita ordinanza.
3. Gli impianti dovranno essere vuotati, trattati con calce viva, e riempiti con materiale idoneo. Gli stessi possono pure essere convenientemente trasformati in pozzetti, camere di ritenuta, ecc.
4. I pozzi perdenti, il cui utilizzo è ritenuto conforme alla direttiva VSA "Smaltimento delle acque meteoriche", sono da mantenere regolarmente in funzione per l'evacuazione delle acque meteoriche e chiare.

Art.46. Rimando

Per tutto quanto non contemplato nelle presenti disposizioni, fanno stato le norme federali e cantonali in materia, le norme SIA, le direttive VSA, la norma SN 592 000, e le pubblicazioni del Cantone e della Confederazione.

Art.47. Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2010.

Art.48. Disposizioni abrogative

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati i seguenti regolamenti:

QT Mendrisio: Regolamento comunale delle canalizzazioni del 22.05.2007

QT Arzo: Regolamento delle canalizzazioni del 11.4.2008

QT Capolago: Regolamento delle canalizzazioni del 15.06.2000

QT Genestrerio: Regolamento delle canalizzazioni del 19.12.1978

QT Rancate: Regolamento delle canalizzazioni del 23.11.2007

QT Tremona: Regolamento delle canalizzazioni del 26.07.1995

e ogni altra disposizione comunale in materia di impianti di smaltimento delle acque di scarico dei fondi in contrasto con esso.

Approvato dall'On.do Consiglio Comunale in data

Per il Consiglio Comunale

Il Presidente:
Sala Maurizio

Il Segretario:
Demenga Massimo

Approvato dal Lod. Dipartimento delle Istituzioni con risoluzione del no.

G. ALLEGATO: BASI GIURIDICHE E DIRETTIVE

Elenco delle leggi e ordinanze federali

LPAC	Legge sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991
OPAc	Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998
LEF	Legge federale sull'esecuzione e sul fallimento dell'11 aprile 1889
CCS	Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (Stato 5 dicembre 2008)

Elenco delle leggi e regolamenti cantonali

LALIA	Legge d'applicazione della legge contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971
DE	Decreto esecutivo concernente il Regolamento delle canalizzazioni, i contributi e le tasse del 3 febbraio 1977
LE	Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991
RLE	Regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992
LPamm	Legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966
LOC	Legge organica comunale del 10 marzo 1987

Norme, direttive e istruzioni

VSA	Direttiva per la manutenzione di condotte ed impianti delle canalizzazioni e di quelli dello smaltimento delle acque dei fondi (1992)
SIA 190	Norma SIA 190 della Società svizzera degli ingegneri e architetti (2000)
SN 592 000	Norma SN 592 000 (2002) della VSA (Associazione Svizzera Tecnici Epurazione Acque, Zurigo) e APSLI (Associazione Padronale Svizzera Lattonieri ed Installatori, Zurigo)
VSA	Direttiva sull'infiltrazione, la ritenzione e l'evacuazione delle acque meteoriche nelle aree edificate (2002)
UFAPF	Istruzioni per la protezione delle acque sotterranee dell'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (2004)
Istr-TI	Catasto delle canalizzazioni: Istruzioni inerenti al suo allestimento (1998)
Dir-TI	Direttive per l'allestimento dei piani di canalizzazione delle domande di costruzione (2000)

