



-Gothard

Rue Jacob-Brandt

nt-Racine

89A

CI

CI

Rue du Mont-Racine

DN 450 B - 56.31 - 12.5 o/oo ←

Fil d'eau 1002.27

Chambre ex.

Chambre ex.

Chambre ex.

Chambre ex.

Chambre ex.

Chambre ex.

Fil d'eau 1004.91

Chambre ex.

Fil d'eau 1004.96

Chambre ex.

Rue des Crêtets

Fil d'eau 1004.30

Nouvelle Chambre

Fil d'eau 1003.71

Nouvelle Chambre

Fil d'eau 1003.07

Chambre ex.

Canalisation mixte convertie en canalisation eau clair

DN 300 PVC EAU CLAIR- 43.65- 12.5 o/oo →

DN 300 F

57- 11.3 o/oo ←

Eau DN 300 PVC eau clair -65.00-16.87o/oo →

DN 300 PVC eau clair -46.44-16.87o/oo →

Eau

DN 300 F

Fil d'eau 1005.40

Fil d'eau 1005.60

DN 300 B eau mixte - 97.65- 14.8 o/oo →

Rue du Saint-Gothard

DN 300 PVC eau usé - 63.04 - 16.9 o/oo →

DN 300 PVC eau usé- 45.92- 13.6 o/oo →

DN 300 PVC eau usé- 49.80- 13.9 o/oo →

Fil d'eau 1003.89

Chambre ex.

Fil d'eau 1003.27

Chambre ex.

Fil d'eau 1002.57

Chambre ex.

DN 250 B - 109.49- 30.1 o/oo →

22 22A 22A 22A 22A 22A 22A 22A 22A 22A 22A 22A 22A 22A 22A