

Altdorf, 16. September 2016 / PI3

**Medienmitteilung Nr. 152 / 2016**

Gemeinde: Schattdorf

**Brand in Industriegebäude**

Am Freitag, 16. September 2016, kurz nach 10.45 Uhr, ging bei der Einsatzzentrale der Kantonspolizei Uri ein Alarm ein, weil in einem Industriegebäude an der Militärstrasse in Schattdorf ein Brand ausgebrochen war. Die Betriebsfeuerwehr der Dätwyler AG rückte mit 19 Feuerwehrleuten aus. Der Brand konnte rasch gelöscht werden führte aber zu einer starken Rauchentwicklung in einem geschlossenen Elektroraum. Verletzt wurde niemand. Produktionsräume waren keine betroffen.

Gemäss den derzeitigen Ermittlungen muss davon ausgegangen werden, dass ein Defekt bei einer Batteriebox den Brand verursachte. Es bestehen keine Hinweise auf Brandstiftung.

Die genaue Ursache und die Höhe des Sachschadens bilden Gegenstand der Ermittlungen der Kantonspolizei Uri.